


安全パトロール

巡視日：2022年12月22日(木)



無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

■ 今月のパトロール現場

- ・(同)I's 様 住宅兼共同住宅新築工事
- ・スリーリーブス 様 テナント新築工事



A班

巡視者： 漢那安彦、宮里 和宏
 當山内装 當山 様
 末吉左官(株) 末吉 様
 伊敷ガラス店 嶺井 様
 ダイイチ建設 野原 様

現場名： (同)I's 様 住宅兼共同住宅新築工事
建設地： 宜野湾市真志喜 地内
規 模： RC造、3階建て
代理人： 与那嶺 啓介



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - 作業主任者表示の記載に不備あり(※)
 - 現地KY活動の未実施(※)
 - 危険区域(先行足場)への侵入禁止表示が必要(※)
 - 週間工程表が未更新
- 整理整頓について
 - 仮設トイレ周りの整頓及び、トイレ内の清掃が必要
 - 産業廃棄物の分別表示無し(※)
- 墜落転落について
 - 一部、シートの捲れ未復旧あり
 - 積載荷重の表示なし(※)
 - 建物と足場の間隔が不適切
- 近隣への配慮について
 - 仮設トイレの悪臭あり
 - 側溝養生の破損あり

(※) 先月と同じ指摘事項 (改善されていない)

安全衛生指数：72% (安全面：74%、衛生面：69%)



A班

巡視者： 漢那安彦、宮里 和宏
 當山内装 當山 様
 末吉左官(株) 末吉 様
 伊敷ガラス店 嶺井 様
 ダイイチ建設 野原 様

現場名： スリーリーブス 様 テナント新築工事
建設地： 宜野湾市愛知 地内
規 模： RC造、2階建て
代理人： 宮里 宏太



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - 作業主任者表示の記載に不備あり
 - 現地KY活動の未実施
 - 危険区域(先行足場)への侵入禁止表示が必要
 - 週間工程表が未更新
- 整理整頓について
 - 仮設トイレ周りの整頓及び、トイレ内の清掃が必要
 - 産業廃棄物の整頓が必要
- 墜落転落について
 - 一部、中さん、巾木の未復旧あり
 - EVシャフトへの表示無し
 - 積載荷重の表示なし
- 車両系、機械系について
 - ドラムの巻きっぱなし利用



安全衛生指数：70%（安全面：71%、衛生面：69%）