

安全パトロール

巡視日：2023年11月16日(木)



無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

■ 今月のパトロール現場

- ・ 末田 様 貸住宅新築工事
- ・ N 様 貸住宅新築工事
- ・ 東恩納 様 二世帯住宅新築工事
- ・ 儀間義弘 様 二世帯住宅新築工事



A班


巡視者：大宜見 徹
石川内装 石川 様
(株)グランド技研 波平 様

現場名：未田 様 貸住宅新築工事
建設地：読谷村伊良皆 地内
規 模：WRC造、2階建て
代理人：平田 一希



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - 有資格者表示の記入漏れ
 - KY活動の未実施
 - シート看板の未掲揚
 - 第三者の立入禁止表示なし
 - 危険区域への立入禁止表示なし
- 整理整頓について
 - 通路に資材が置かれている
- 墜落転落について
 - 足場の不備、未復旧が多数あり
- 崩壊倒壊について
 - 既存石積みののり面保護が早急に必要
- 近隣への配慮について
 - 側溝養生の不備や全面道路が未清掃
- 所見について
 - 外した足場の末端処理、ストッパーの不備が目立つので墜落転落防止に対し、今一度、自主点検をお願いします。



安全衛生指数：66%（安全面：56% 衛生面：75%）

A班


巡視者：大宜見 徹
石川内装 石川 様
(株)グランド技研 波平 様

現場名：N 様 貸住宅新築工事
建設地：嘉手納町水釜 6 - 3 7 3 - 2 4 5
規 模：WRC造、2階建て
代理人：津嘉山 健



※ 指摘事項

- 近隣への配慮について
 - 側溝の蓋が特別な形状で金物が入らない為、ガムテープなどで対応をお願いします。



安全衛生指数：95%（安全面：100% 衛生面：91%）

B班

巡視者：多和田 真人
(株)丸徳塗装 新垣 様
アールテクノ 喜納 様

現場名：東恩納 様 二世帯住宅新築工事
建設地：うるま市字高江洲高江洲原 2 2 6 番
規模：WRC造、2階建て
代理人：宮里 宏太



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - ペンキ類の危険物の保管が未管理
- 整理整頓について
 - 建物周辺部などにペットボトルやゴミ等、**タバコの吸い殻**が散乱している
 - 資材の仮置きが通路へ置かれている
 - 仮設トイレの清掃が必要
 - 産廃が未分別
- 近隣への配慮について
 - 飛散物等の飛散防止措置がとれておらず、飛散物が散乱したままとなっている
 - 仮設トイレから悪臭が出ている
- 所見について
 - 建物前面、駐車スペースが大きく取れる割には資材、ゴミの散乱が目立つ。躯体養生中ではあるが、改めて清掃、整理整頓と合わせて、ゴミの分別もお願いします。



安全衛生指数：57%（安全面：95%、衛生面：20%）

B班

巡視者：多和田 真人
(株)丸徳塗装 新垣 様
アールテクノ 喜納 様

現場名：儀間義弘 様 二世帯住宅新築工事
建設地：うるま市字江洲仲原 2 1 5 0 番 1 7
規模：WRC造、2階建て
代理人：東江



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - シート看板の未掲揚
- 整理整頓について
 - 建物周辺部へ釘が散乱している
 - 仮設トイレが未設置
 - 産廃の未分別
- 近隣への配慮について
 - 飛散物等の飛散防止措置がとれておらず、飛散物が散乱したままとなっている
- 所見について
 - R階型枠建て込み中という事がありますが資材等乱雑に感じます、作業終了時等のタイミングで整理していただくようお願いします。また建て込み中という事を鑑みても建物周辺の釘の散乱が目立ちます。清掃を行うようお願いします。差し筋先端の養生がされていない箇所が多数目立ちます。フックがない箇所にはキャップの取付をお願いします。



安全衛生指数：73%（安全面：96%、衛生面：50%）