

安全パトロール

巡視日：2025年09月18日(木)



無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

■ 今月のパトロール現場

- ・ 野原幸夫・幸将 様 貸住宅新築工事(4棟)
- ・ 與那原寛也 様 住宅新築工事


IMHOME
The Okinawa's Life



A班

巡視者：(株)アイムホーム 多和田 真人
佐渡山工業 佐渡山 様
(有)とけし美装サービス 渡慶次 様

現場名：野原幸夫・幸将 様 貸住宅新築工事
建設地：沖縄市登川 地内
規 模：WRC造、1階建て、4棟
代理人：宮里 宏太



※ 指摘事項

● 施工管理体制について

- 建設業許可の許可年月日が違う
- KY活動の未実施
- 週刊工程表の記入なし
- 消化器の設置なし

● 整理整頓について

- 建物周辺部に不要材、ごみ散乱が多数あり
- 新品の建材が屋外放置
- 十分なスペースが確保できているのに混載と鉄の仕分けのみ

● 電気災害について

- 取扱責任者記載なし、カバー清掃要

● 近隣への配慮について

- 飛散物等の飛散対策措置なし
- 側溝は一度養生されてるようだが、ほとんど破損している



安全衛生指数：61%（安全面：72% 衛生面：50%）

A班

巡視者：(株)アイムホーム 多和田 真人
佐渡山工業 佐渡山 様
(有)とけし美装サービス 渡慶次 様

現場名：與那原寛也 様 住宅新築工事
建設地：北谷町吉原 地内
規 模：WRC造、1階建て
代理人：下里 次監



※ 指摘事項

● 施工管理体制について

- 労災保険関係成立票、緊急時連絡体制表、有資格者などの表示なし
- KY活動の未実施
- 第三者の立ち入り禁止措置対策なし
- 週刊工程表の記入なし

● 整理整頓について

- 産業廃棄物の分別なし
(設置スペースについて対応策の検討要)

● 墜落転落について

- 足場末端にストッパーとなる部材が無く転落の危険性有
- 足場繋ぎなし、積載荷重表示なし

● 電気災害について

- 取扱責任者の表記が消えている

● 近隣への配慮について

- バリケードはあるが活用されていない
- 側溝養生損壊のため、復旧要

安全衛生指数：65%（安全面：55% 衛生面：75%）